



LOGBOEK BRANDVEILIGHEID

Hang dit logboek duidelijk zichtbaar op in je lokaal.
Alles volgeschreven? Steek dit exemplaar in je Lokalenmap
en print een nieuw op www.jeugdlokalen.be.



WWW.JEUGDLOKALEN.BE

DOE EEN SLUITRONDE NA ELKE ACTIVITEIT

De laatste die na een activiteit in het lokaal vertrekt, moet een **sluitronde** doen. Zo hou je mogelijke brandstichters of vandalen buiten en beperk je de risico's tot het ontstaan van vuur als het lokaal niet in gebruik is.

- Zijn alle deuren en ramen dicht?
- Zijn de vuilbakjes in het lokaal leeggemaakt in de grote vuilbakken/containers die buiten staan?
- Zijn alle lichten uit?
- Al het knutselmateriaal opgeruimd?
- Blijven er geen gevaarlijke/giftige producten rondslingeren?
- Staan er géén gasflessen (incl. campinggas) binnen?
- Staat de verwarming uit?
- ...

DOE 4 KEER PER JAAR ZELF EEN CONTROLLERONDE

Preventieve controles en onderhoud kunnen grote en kleine ongelukken voorkomen. Noteer hieronder wie op welk moment een controleronde deed en vink af indien het **OK** is. Breng meteen in orde wat **NIET OK** is

DATUM CONTROLLERONDE?		... / ... / 20 / ... / 20 / ... / 20 / ... / 20 ...
WIE DEED DE CONTROLLERONDE?	
		OK	NIET OK	OK	NIET OK
GEbruikersMAP	<i>Er is een gebruikersmap voor alle gebruikers van het gebouw. In de map zitten korte instructiefiches over de verschillende veiligheidsaspecten in het lokaal (evacuatieplan, elektriciteitsplan, gebruiksinstructies verwarming...). Lig de map op de juiste vaste plaats? Zitten alle documenten in de map en zijn ze up-to-date?</i>				
BLUSMIDDELEN	<i>Hangen branddekens en blustoestellen op hun correcte plaats? (blustoestellen moeten onder het aangebrachte symbool aan de muur bevestigd zijn). Is de veiligheid bij de brandblussers niet verbroken? Zijn ze volledig vrij en goed bereikbaar? Hangen er geen jassen of andere zaken over?</i>				
ROOK- EN CO-DETECTOREN	<i>Werken de batterijen nog? Werkt het toestel nog? Gebruik de testknop om dit te testen.</i>				
VEILIGHEIDSVERLICHTING	<i>Brandt de veiligheidsverlichting als je de testknop indrukt? Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit. De noodverlichting moet dan minstens 10 minuten branden.</i>				
EVACUATIEPLAN	<i>Hangt het plan nog op de daarvoor voorziene plaatsen?</i>				
BRANDEVACUATIESIGNAAL	<i>Controleer de goede werking.</i>				
VLUCHTROUTE	<i>Zijn alle vluchtroutes volledig vrij? Gaan de nooddeuren nog open? Hangen de pictogrammen correct?</i>				
ROOKVERBOD	<i>Staan er geen asbakken binnen? Is de verboden-te-roken-signalisatie aanwezig en duidelijk zichtbaar?</i>				
BRANDBARE EN GEVAARLIJKE PRODUCTEN	<i>Controleer of (brand)gevaarlijke producten zich in de daarvoor voorziene (afsluitbare) kast/kist bevinden.</i>				
ORDE, NETHEID EN DECORATIEMATERIAAL	<i>Is alle knutselgerief opgeruimd? Zit het afval buiten in de afvalbakken? Is er niet te veel brandbaar decoratiemateriaal aanwezig in het lokaal? Is er op minder dan 1 meter van warmtebronnen geen brandbaar materiaal aanwezig? Liggen er op het terrein geen losse brandbare materialen zoals palletten, autobanden, zetels,... bereikbaar voor voorbijgangers?</i>				
VERLIESTSTROOMSCHAKELAAR	<i>Controleer de goede werking van de verliesstroomschakelaar aan de hand van de testknop.</i>				
DAMPKAP	<i>Reinig/vervang de filters van de dampkap jaarlijks (en duid hiernaast aan wanneer je dit het laatst deed).</i>				
ANDERE:				



LAAT DE VERPLICHTE CONTROLES, ONDERHOUD EN KEURINGEN DOOR EXTERNEN DOEN

Afhankelijk van de aanwezige installaties en toestellen in je lokaal, moet je op regelmatige basis controles, onderhoud en keuringen laten doen door gespecialiseerde firma's. Op www.jeugdlokalen.be vind je links naar gespecialiseerde firma's. Controleer jaarlijks je **Lokalenmap** op volledigheid van verplichte controle- en onderhoudsdocumenten en noteer hieronder de laatste keuringsdata.

	HOE VAAK?		LAATSTE KEURING OP ...	DOOR WELKE FIRMA?	VERVALT TEGEN?
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN	Elk jaar	Bevoegde firma (Apragaz gecertificeerd)	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
CONTROLE EN REINIGING VAN KOKERS VOOR AFZUIGKAPPEN, ROOKAFVOERKANALEN EN SCHOORSTENEN	Elk jaar	Erkende schoorsteenveger	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP HOUT, PELLETS, STEENKOOL + VERWARMINGSTOESTELLEN	Elk jaar	Erkende technici	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP MAZOUT OF STOOKOLIE + VERWARMINGSTOESTELLEN	Elk jaar	Erkende technici	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS, PROPAAAN, BUTAAN + VERWARMINGSTOESTELLEN	Om de 2 jaar	Erkende technici gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag naar juiste erkenning voor het onderhoud van uw toestel)	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
KEURING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Om de 5 jaar	Erkende Dienst voor Technische Controles	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
KEURING VAN STOOKOLIE-INSTALLATIE EN -OPSLAG	Afhankelijk van de installatie/ tank zie www.jeugdlokalen.be	Erkende technici	.. / .. / 20 / .. / 20 ..
ANDERE: / .. / 20 / .. / 20 ..

Meer info vind je in de brochure "Jeugdlokalen & Brandveiligheid", in de "Checklist Brandveiligheid" en op www.jeugdlokalen.be.



WWW.JEUGDLOKALEN.BE



Met steun van de
Vlaamse overheid



Het logboek brandveiligheid is een product van de Expertisegroep Jeugdlokalen van Steunpunt Jeugd en wordt aanbevolen door Brandweer Vlaanderen, onderzoekers Universiteit Gent en de verschillende jeugdwerkkoepels. Dit logboek is geen normering of wetgevend kader. Het is louter een hulpmiddel om de brandveiligheid van jeugdlokalen in stand te houden. Verhuur je je lokalen meer dan 60 kalenderdagen per jaar, dan moet je voldoen aan de brandveiligheidsnormen voor jeugdverblijven. Contacteer CJT (www.cjt.be) voor een aangepast en uitgebreid logboek. Versie 09/2011.

